

要求水準書 第2細則 2施設整備業務 付属資料 諸室リストに関する質問回答

長崎市新市立病院整備運営事業に関する「要求水準書 第2細則 2施設整備業務 付属資料 諸室リスト」の内容につき、平成21年12月7日から平成21年12月22日までに受け付けた質問への回答を整理して記述しております。

No	該当ページ及び項目			質問	回答
	ページ	部門	諸室名		
001	004	外来部門	診察室	診察室の最低基準面積12㎡は準備スペースを含むものと考えよいでしょうか？	準備スペースは含みません。 なお、診察室の面積に係る条件を「12㎡を最低基準とすること」から「12㎡程度」へ修正いたしますので、特にご留意ください。
002	004	外来部門 小児・新生児科	処置兼検査室	病尿検査は中央検査室で行うと考えて宜しいでしょうか。	採尿は小児・新生児科のトイレで行い、尿検査は原則中央検査室で行います。
003	004	外来部門 外科・形成外科	診察室	室数、想定面積に数値があり、想定総面積に数値の記載がありませんが、どのような考え方なのかご教示ください。	総面積は廊下や共通部分を含むものと考えられプランによって異なりますので記載しておりません。
004	005	外来部門 泌尿器科		床排水は泌尿器用診察台用と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
005	005	外来部門 産婦人科		床排水は内診台用と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
006	008	病棟部門 集中治療室	ICU	ICUで一般病床と同様の更衣ロッカーを設置すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
007	008	病棟部門 集中治療室	SCU	SCUで一般病床と同様の更衣ロッカーを設置すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
008	008	病棟部門 集中治療室	CCU	CCUで一般病床と同様の更衣ロッカーを設置すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
009	008	救急部門 救命救急センター病棟	ICU	ICUで一般病床と同様の更衣ロッカーを設置すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
010	008	救急部門 救命救急センター病棟	CCU	CCUで一般病床と同様の更衣ロッカーを設置すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
011	013	血液浄化療法部門		カメラ、ナースコールを設置したカンファレンス室を、透析患者の食事スペースとして利用すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
012	014	病理部門 組織診断室 細胞診断室		振動を拾わないように配慮する具体的な基準の明示をお願いします。	基準はありません。一般的に顕微鏡診断に支障がない構造で提案頂ければ結構です。
013	014	病理部門 組織診断室 細胞診断室		ガラス標本の破損の程度の基準の明示をお願いします。	基準はありません。顕微鏡のスライドガラスが80cm～100cm程度の高さから落としても破損しない構造で検討ください。
014	015	中央臨床検査部門 中央検査	中央検査室	治験・外注コーナーは薬剤部門の治験管理室とは別に中央検査室にて確保すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
015	015	中央臨床検査部門 生理機能検査	脳波室	脳波記録室はシールドルーム外と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
016	018	管理運営部門 事務管理・会議室等	中央事務室	SPCの事務スペースは中央事務室内で区画された部分とすることでよろしいでしょうか。あるいは、想定した上で中央事務室とは別に設定することも構わないのでしょうか。	SPCの事務スペースは中央事務室内にオープンで設けていただきたいと思いますと考えております。
017	018	管理運営部門 医局等	カンファレンス室	「各階に1か所設けること」は病棟に対してと考えて宜しいでしょうか。	病棟は多目的室を利用しますので、病棟以外の診療部門に関する記載とご理解ください。